


# Bestehende Installation


## Luxmat 1




An der +12V Klemme kann 12 bis 24VDC eingespiessen werden.

z.B. U72

## Luxmat 2




## Luxmat x



Die maximale Anzahl anschliessbarer Luxmat wird durch die Leistung des verwendeten Netzteils begrenzt. ==> Siehe Netzteil Em-Nr.

# Eomeg Zentralen Ersatz



Für bis zu 6 Luxmat z.B. Em-Nr. J 91164/24-12  
Für bis zu 14 Luxmat z.B. Em-Nr. J 91160/230-24-24

An der +12V Klemme des Luxmat kann 12 bis 24VDC eingespiessen werden.

Projekt <b>LUXMAT</b>	Baugruppe <b>"Zentrale"</b>	Artikelnummer <b>0</b>
IR Technik AG Maihofstrasse 81 CH-6006 Luzern Tel. +41 41 422 14 34 info@luxmat.ch	Material Elektro Material	Version V1.00
Ersteller <b>x.schorno</b>	Erstellt <b>26.02.2013</b>	Aktualisiert <b>28.05.2013</b>
Blatt 1 von 1	Massstab 1:1	A4